



## 消火栓ボックス内の資器材の盗難に伴う点検結果について

各地域に設置している消火栓ボックスのうち、音戸地域の8か所（音戸町田原地区及び音戸町早瀬地区）の盗難被害が発生したことに伴い、呉市が管理している全消火栓ボックスを点検した結果、新たな被害は確認されませんでしたので、お知らせします。

なお、点検対象数等は次のとおりです。

### 1 点検結果

(1) 点検した消火栓ボックス（下蒲刈町、音戸町、倉橋町、蒲刈町、安浦町、音戸町及び豊町の各一部に設置のもの。）

532か所

(2) 被害が確認された消火栓ボックス

8か所（令和5年4月13日に被害を確認しているもののみ。）

(3) 被害状況

ア スタンドパイプ 8個

イ 筒先 6個

### 2 今後の対応について

盗難被害を受けた資器材を速やかに調達するよう、予備品の在庫状況を確認しています。また、被害届の提出に向け、呉警察署と協議中です。