

令和6年度2月定期検査結果

★ 人の健康に影響をあたえる項目

試験項目	水質基準	単位	下蒲刈町大地蔵	豊町御手洗	倉橋町鹿島	音戸町波多見	築地ドレン	大屋公園	和住登町公園	松ヶ丘第一公園	石内公園	二級水源地	川原町小用	安登中央ハイツ
気温		℃	7.9	8.0	6.7	8.0	6.1	6.1	3.5	0.7	3.2	2.0	7.0	4.8
水温		℃	8.9	8.1	9.0	8.9	8.4	7.6	9.0	7.0	8.0	6.5	10.0	8.9
一般細菌	100個/mL	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003ng/L以下	ng/L							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物（*注1）	0.0005ng/L以下	ng/L							<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	0.02ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
亜硝酸態窒素	0.04ng/L以下	ng/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10ng/L以下	ng/L	0.44	0.44	0.41	0.46	0.45	0.45	0.39	0.37	0.40	0.38	0.43	0.44
フッ素及びその化合物	0.8ng/L以下	ng/L	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1ng/L以下	ng/L							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
四塩化炭素	0.002ng/L以下	ng/L							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	0.02ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	0.6ng/L以下	ng/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02ng/L以下	ng/L							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	0.06ng/L以下	ng/L							0.004	0.003	0.003	0.004		
ジクロロ酢酸	0.03ng/L以下	ng/L							0.003	0.003	0.003	<0.002		
ジブromokロロメタン	0.1ng/L以下	ng/L							0.002	0.003	0.002	0.003		
臭素酸	0.01ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	0.1ng/L以下	ng/L							0.010	0.010	0.008	0.012		
トリクロロ酢酸	0.03ng/L以下	ng/L							<0.002	0.002	<0.002	0.003		
ブromोजクロロメタン	0.03ng/L以下	ng/L							0.004	0.004	0.003	0.005		
ブromオホルム	0.09ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08ng/L以下	ng/L							<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		

★ 生活利用上支障を及ぼす恐れのある項目

亜鉛及びその化合物	1ng/L以下	ng/L							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
アルミニウム及びその化合物	0.2ng/L以下	ng/L							0.01	<0.01	0.01	0.01		
鉄及びその化合物	0.3ng/L以下	ng/L							<0.03	<0.03	<0.03	0.04		
銅及びその化合物	1ng/L以下	ng/L							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	ng/L							8.3	8.3	8.4	8.1		
マンガン及びその化合物	0.05ng/L以下	ng/L							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩化物イオン	200mg/L以下	ng/L	13.8	14.0	13.0	14.6	13.8	14.3	11.8	11.9	12.2	11.7	13.4	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	ng/L							21.1	17.9	21.1	19.2		
蒸発残留物	500mg/L以下	ng/L							59	56	59	56		
陰イオン界面活性剤（*注1）	0.2ng/L以下	ng/L							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン（*注2）	0.00001ng/L以下	ng/L												
2-メチルイソボルネオール（*注2）	0.00001ng/L以下	ng/L												
非イオン界面活性剤（*注1）	0.02ng/L以下	ng/L							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類（*注1）	0.005ng/L以下	ng/L							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3ng/L以下	ng/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8-8.6	—	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

★ 衛生上必要な措置

残留塩素	0.1ng/L以上	ng/L	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.2	0.5	0.4
------	-----------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

（*注1）これらの項目は、浄水場出口から市内給水栓の間で濃度が上昇しないため、浄水場出口等で測定しています。

（*注2）カビ臭発生時に測定を実施しています。