

吳市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
仁方小学校	普通教室棟	24	1	1	昭和55年3月	RC	4	768	旧基準			11	0.35	1.10	26	0.76	2.59		
	普通教室棟	24	2		昭和56年3月	RC	4	1,064	旧基準			11	0.35	1.10	26	0.76	2.59		
	管理・特別教室棟	24	3	1	昭和58年4月	RC	4	844	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	32	1	1	平成4年10月	RC	1	1,113	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	32	2		平成4年10月	RC	2	934	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋体クラブハウス	32	3		平成4年10月	RC	2	177	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
広南小学校	管理・普通教室棟	1	1	1	昭和42年2月	RC	3	584	旧基準			10	0.52	1.03	28	0.76	2.66		
	管理・特別教室棟	1	2		昭和44年3月	RC	3	672	旧基準			10	0.52	1.03	28	0.76	2.66		
	管理・普通教室棟	1	3	1	昭和47年3月	RC	3	576	旧基準			11	0.52	1.53	28	0.79	2.81		
	屋内運動場	6		1	昭和48年5月	S	1	420	旧基準			22	0.42	1.04	26	0.86	1.57		
	トイレ棟	8		1	昭和54年3月	RC	2	35	旧基準			23	0.70	0.79					
白岳小学校	普通教室棟	1	1	1	昭和42年2月	RC	3	504	旧基準			9	0.44	1.06	27	0.71	2.03		
	普通教室棟	1	2		昭和45年3月	RC	3	192	旧基準			9	0.44	1.06	27	0.71	2.03		
	普通教室棟	1	3		昭和47年3月	RC	3	288	旧基準			9	0.44	1.06	27	0.71	2.03		
	普通教室棟	1	4		昭和51年3月	RC	3	384	旧基準			9	0.44	1.06	27	0.71	2.03		
	普通教室棟	1	5	1	昭和55年3月	RC	3	312	旧基準			9	0.86						
	管理・特別教室棟	2	1	1	昭和44年3月	RC	3	576	旧基準			8	0.35	1.74	16	0.79	1.23		
	管理・特別教室棟	2	2	1	昭和56年3月	RC	4	792	旧基準			8	0.25	1.86	25	0.77	1.48		
	普通教室棟	17		1	昭和58年3月	RC	3	1,310	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	21		1	昭和63年3月	S	1	1,000	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
広小学校	特別教室棟	5	1	1	昭和42年2月	RC	3	752	旧基準			10	0.18	0.60	24	0.77	2.74		
	特別教室棟	5	2		昭和43年3月	RC	3	336	旧基準			10	0.18	0.60	24	0.77	2.74		
	普通教室棟	5	3	1	昭和58年3月	RC	3	192	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟	6	3	1	昭和58年3月	RC	3	192	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・普通教室棟	6	6	1	平成15年3月	RC	3	1,877	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通・特別教室棟	13		1	昭和52年3月	RC	3	696	旧基準			11	0.81						
	屋内運動場	18		1	昭和63年3月	S	1	800	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
三坂地小学校	管理教室棟	2	1	1	昭和40年2月	RC	3	878	旧基準			9	0.35	1.16	20	0.71	1.40		
	管理・特別教室棟	2	2	1	昭和55年3月	RC	3	571	旧基準			9	0.52	0.43	27	0.77			
	管理教室棟	3	1	1	昭和41年3月	RC	3	946	旧基準			10	0.28	1.00	25	0.70			
	特別教室棟	8		1	昭和50年3月	RC	3	421	旧基準			11	0.33	1.30	20	0.75	1.40		
	屋内運動場	16		1	昭和62年3月	S	1	760	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
郷原小学校	普通教室棟	13	1	1	昭和55年3月	RC	3	772	旧基準			11	0.17	0.68	23	0.74	1.74		
	エレベーター棟	13	3		平成12年3月	S	3	26	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・特別教室棟	13	2	1	昭和58年3月	RC	3	1,000	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	20	1	1	平成12年8月	RC	2	1,112	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	20	2		平成12年8月	RC	2	896	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	地域連携施設	20	3		平成12年8月	RC	2	197	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
横路小学校	普通教室棟	8	1	1	昭和39年3月	RC	3	597	旧基準			9	0.32		19	0.77	2.81		
	普通教室棟	8	2		昭和40年2月	RC	3	474	旧基準			9	0.32		19	0.77	2.81		
	普通教室棟	8	3	1	昭和55年3月	RC	3	205	旧基準			9	1.03						
	普通教室棟	18	1	1	昭和60年3月	RC	3	1,202	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	19		1	昭和60年3月	S	1	800	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・特別教室棟	23		1	令和5年3月	RC	4	2,647	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
阿賀小学校	屋内運動場	12		1	平成11年10月	RC	2	1,106	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟	13		1	平成12年1月	RC	3	2,030	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟	14		1	平成12年1月	RC	3	2,026	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理室棟	15		1	平成12年1月	RC	3	1,442	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
原小学校	管理・教室棟	1	1	1	昭和46年3月	RC	3	889	旧基準			8	0.61	1.20					
	管理・教室棟	1	2		昭和50年7月	RC	3	192	旧基準			8	0.61	1.20					
	教室棟	14	1	1	昭和53年11月	RC	4	673	旧基準			11	0.63	1.20					
	特別教室棟	14	2		昭和55年3月	RC	4	776	旧基準			11	0.63	1.20					
	屋内運動場	22	1	1	平成14年3月	RC	1	900	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	地域連携施設	22	2		平成14年3月	RC	1	107	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		

吳市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
警固屋小学校	管理教室棟	3	1	1	昭和42年2月	RC	3	696	旧基準			9	0.42	0.60	26	0.70	2.03		
	管理教室棟	3	2		昭和45年3月	RC	3	438	旧基準			9	0.42	0.60	26	0.70	2.03		
	特別教室棟	10		1	昭和59年3月	RC	4	678	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	12		1	平成3年3月	RC	1	535	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
坪内小学校	普通教室棟	10	1	1	昭和56年3月	RC	3	1,024	旧基準			11	0.52	1.00	6	0.78	3.03		
	管理・特別教室棟	10	2		昭和56年12月	RC	4	1,741	旧基準			11	0.24	0.71	6	0.71	2.70		
	屋内運動場	13		1	平成6年3月	S	2	699	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮原小学校	教室棟	3	1	1	昭和44年3月	RC	4	512	旧基準			10	0.26	0.70				解体後、改築予定	
	教室棟	3	2		昭和43年3月	RC	4	608	旧基準			10	0.26	0.70					
	管理教室棟	13	1	1	平成2年3月	RC	2	1,119	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	13	2		平成2年3月	RC	2	850	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	17		1	平成18年3月	RC	4	1,283	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
和庄小学校	教室棟	8	3	1	昭和46年3月	RC	3	192	旧基準			8	0.56	0.83	26	0.71	1.37		
	管理・特別教室棟	8	4	1	平成14年3月	RC	3	1,056	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟	13	1	1	昭和51年8月	RC	4	672	旧基準			12	0.45	1.07	27	0.72	1.62		
	普通教室棟	13	2		昭和56年3月	RC	4	768	旧基準			12	0.45	1.07	27	0.72	1.62		
	特別教室棟	13	3	1	昭和59年3月	RC	4	770	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	15		1	昭和58年3月	S	1	720	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
本通小学校	普通教室棟	9	1	1	昭和43年2月	RC	3	436	旧基準			9	0.37		13	0.93	1.05		
	管理・普通教室棟	14	1	1	昭和52年3月	RC	4	672	旧基準			8	0.39	1.30	26	0.76	1.96		
	管理・普通教室棟	14	2		昭和53年3月	RC	4	929	旧基準			8	0.39	1.30	26	0.76	1.96		
	特別教室棟	16	1	1	昭和54年3月	RC	3	512	旧基準			12	1.33						
	特別教室棟	16	2		昭和55年3月	RC	3	384	旧基準			12	1.33						
	屋内運動場	20		1	昭和63年3月	RC	1	814	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
長迫小学校	管理教室棟	2		1	昭和43年3月	RC	3	648	旧基準			10	0.27	1.03	27	0.74	2.46		
	管理教室棟	3		1	昭和35年6月	RC	3	977	旧基準			10	0.23	1.03	27	0.73	1.73		
	普通教室棟	10	1	1	昭和50年3月	RC	2	1,000	旧基準			8	0.34	1.07	27	0.70	1.03		
	屋内運動場	10	2		昭和50年7月	RC	3	690	旧基準			8	0.34	0.37	27	0.70	1.03		
明立小学校	普通教室棟	7	1	1	昭和48年3月	RC	3	696	旧基準			12	0.20	0.77	25	0.88	1.14		
	管理・特別教室棟	7	2		昭和49年6月	RC	3	1,148	旧基準			12	0.20	0.77	25	0.88	1.14		
	管理・特別教室棟	13	1	1	平成16年11月	RC	3	810	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	13	2		平成16年11月	RC	3	918	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
荘山田小学校	教室棟	13		1	昭和48年3月	RC	3	696	旧基準			12	0.38	1.43	26	0.71	2.48		
	教室棟	14			昭和54年3月	RC	2	336	旧基準			12	0.38	1.43	26	0.71	2.48		
	管理・普通教室棟	16	1	1	昭和55年3月	RC	4	1,184	旧基準			12	0.33		19	0.71	1.18		
	特別教室棟	16	2		昭和61年3月	RC	3	392	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	17		1	昭和57年3月	S	1	560	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	教室棟	21		1	平成20年3月	RC	3	386	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
呉中央小学校	管理・教室棟	26	1	1	昭和43年3月	RC	4	746	旧基準			9	0.33	1.00	22	0.75	1.37		
	管理・教室棟	26	2		昭和44年3月	RC	4	640	旧基準			9	0.33	1.00	22	0.75	1.37		
	管理・教室棟	26	3		昭和51年3月	RC	4	384	旧基準			9	0.33	1.00	22	0.75	1.37		
	管理・教室棟	26	4	1	昭和55年3月	RC	4	128	旧基準			9	0.33	1.00	22	0.75	1.37		
	管理・教室棟	35			平成23年2月	RC	4	3,133	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	36			平成23年2月	RC	1	1,209	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
両城小学校	管理・教室棟	1	1	1	昭和39年3月	RC	3	969	旧基準			8	0.10	1.03	25	0.79	2.30		
	教室棟	1	2		昭和39年3月	RC	3	484	旧基準			8	0.10	1.03	25	0.79	2.30		
	教室棟	5		1	昭和41年3月	RC	4	756	旧基準			8	0.26		14	0.76	1.37		
	特別教室棟	9		1	昭和58年3月	RC	3	736	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	13		1	平成5年9月	RC	1	615	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
港町小学校	特別・普通教室棟	1	1	1	昭和37年8月	RC	4	1,655	旧基準			10	0.31					解体後、改築予定	
	屋内運動場	1	2		昭和37年12月	RC	4	788	旧基準			10	0.31	0.50					
	普通・管理教室棟	2		1	昭和38年12月	RC	3	1,283	旧基準			10	0.32	1.06					
	普通教室棟	6		1	昭和51年3月	RC	3	375	旧基準			11	0.47	0.49	27	0.74	1.44		
吉浦小学校	普通教室棟	5	2	1	昭和53年3月	RC	4	262	旧基準			25	0.82						
	教室棟	6	1	1	昭和44年3月	RC	3	824	旧基準			8	0.43		17	0.74	1.01		
	管理・普通教室棟	14		1	昭和57年3月	RC	4	1,361	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	19	1	1	昭和63年8月	RC	3	824	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	19	2		昭和63年8月	RC	3	1,053	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	教室棟	22		1	平成29年3月	RC	2	494	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		

吳市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
昭和西小学校	管理・特別教室棟	1	1	1	昭和46年8月	RC	4	1,867	旧基準			8	0.39		18	0.72	1.03		
	教室棟	1	2	1	昭和50年7月	RC	4	512	旧基準			8	0.38		18	0.72	1.03		
	教室棟	4	1	1	昭和48年3月	RC	4	320	旧基準			12	0.37	1.06	26	1.01	1.14		
	教室棟	4	2		昭和49年8月	RC	4	384	旧基準			12	0.37	1.06	26	1.01	1.14		
	屋内運動場	11	1	1	平成15年3月	RC	1	915	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	地域連携施設	11	2		平成15年3月	RC	1	112	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
昭和中央小学校	管理・特別教室棟	1	1	1	昭和45年3月	RC	3	960	旧基準			9	0.48	1.23	27	0.71	2.22		
	管理・普通教室棟	1	2		昭和46年3月	RC	3	459	旧基準			9	0.48	1.23	27	0.71	2.22		
	特別教室棟	1	3		昭和48年3月	RC	3	192	旧基準			9	0.48	1.23	27	0.71	2.22		
	特別・普通教室棟	1	4		昭和49年3月	RC	3	192	旧基準			9	0.44	0.43	27	0.71	2.39		
	管理教室棟	2	1	1	昭和43年3月	RC	3	1,089	旧基準			8	0.36	1.21	14	0.95	1.00		
	管理教室棟	2	2		昭和47年3月	RC	3	384	旧基準			8	0.36	1.21	14	0.95	1.00		
	管理教室棟	2	3		昭和48年3月	RC	3	192	旧基準			8	0.36	1.21	14	0.95	1.00		
	管理教室棟	2	4	1	昭和49年3月	RC	3	128	旧基準			8	1.12						
	トイレ棟	2	5	1	昭和55年3月	RC	3	36	旧基準			14	0.95						
	屋内運動場	10		1	平成18年3月	RC	2	1,207	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
昭和南小学校	特別・管理教室棟	2	1	1	昭和50年8月	RC	4	1,537	旧基準			8	0.50	1.23	27	0.73	1.25		
	普通・特別教室棟	2	2		昭和50年8月	RC	4	1,159	旧基準			8	0.50	1.23	27	0.73	1.25		
	屋内運動場	3		1	昭和50年8月	S	1	602	旧基準			22	0.11	0.36	26	0.73	1.93		
昭和北小学校	屋内運動場	1		1	昭和52年8月	S	1	669	旧基準			22	0.38		27	0.71	1.28		
	教室管理棟	2	1	1	昭和52年8月	RC	3	1,382	旧基準			12	0.41	1.17	27	0.74	1.11		
	普通・特別教室棟	3	1	1	昭和52年8月	RC	4	1,224	旧基準			12	0.41	1.03	27	0.83	1.14		
	教室棟	3	2		昭和56年3月	RC	4	515	旧基準			12	0.41	1.03	27	0.83	1.14		
	普通教室棟	3	3	1	昭和60年3月	RC	4	452	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
川尻小学校	屋内運動場	7		1	昭和57年6月	RC	2	995	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	教室棟	9		1	昭和53年8月	RC	3	716	旧基準			23	0.64	2.44					
	普通・特別教室棟	15		1	平成14年3月	RC	2	3,534	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	地域連携施設	16			平成14年3月	RC	2	213	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通・特別教室棟	17		1	平成15年3月	RC	3	1,837	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
音戸小学校	管理教室棟	6		1	昭和47年3月	RC	4	1,462	旧基準			15	0.40		27	0.74	1.67		
	屋内運動場	8		1	昭和49年11月	S	2	692	旧基準			15	0.17	0.55	22	0.86	1.56		
	教室棟	10		1	昭和53年3月	RC	4	508	旧基準			15	0.51		27	0.77	2.56		
	特別教室棟	12		1	昭和62年3月	RC	3	500	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
波多見小学校	特別・管理教室棟	1		1	昭和46年2月	RC	3	818	旧基準			15	0.50		27	0.74	2.48		
	普通教室棟	5	1	1	昭和53年2月	RC	3	618	旧基準			15	0.72						
	普通教室棟	5	2	1	昭和56年3月	RC	3	1,277	旧基準			15	0.63						
	屋内運動場	6	1	1	昭和61年2月	RC	3	776	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	6	2		昭和55年3月	RC	1	549	旧基準			15	0.16	0.24	22	0.86	1.92		
	普通・特別教室棟	7		1	昭和58年12月	RC	2	181	旧基準			15	0.16	0.24	22	0.86	1.92		
明德小学校	普通教室棟	1	1	1	昭和45年3月	RC	3	622	旧基準			8	0.73	1.87					
	管理教室棟	1	2		昭和46年3月	RC	2	827	旧基準			8	0.73	1.87					
	屋内運動場	4		1	昭和56年3月	RC	2	486	旧基準			23	0.89	1.11					
倉橋小学校	普通教室棟	1		1	昭和46年3月	RC	3	1,387	旧基準			24	0.34	1.40	27	0.77	2.81		
蒲刈小学校	屋内運動場	10		1	昭和49年12月	S	3	358	旧基準			22	0.09	0.30	25	0.71	1.30		
	特別・普通教室棟	13		1	昭和53年3月	RC	3	1,498	旧基準			23	0.72	2.48					
安浦小学校	教室棟	9	1	1	昭和48年10月	RC	3	800	旧基準			16	0.66						
	教室棟	9	2		昭和49年3月	RC	3	286	旧基準			16	0.66						
	管理・普通教室棟	14	1	1	昭和62年3月	RC	3	1,536	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・普通教室棟	14	2	1	昭和62年3月	RC	3	77	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	18		1	平成14年3月	RC	2	808	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
安登小学校	教室棟	7		1	昭和55年3月	RC	3	1,871	旧基準			26	0.73						
	管理教室棟	8		1	昭和63年3月	RC	1	612	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	15		1	平成19年3月	RC	2	916	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
豊小学校	管理・普通教室棟	9		1	平成19年1月	RC	1	1,181	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	10		1	平成19年1月	RC	1	1,045	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	11		1	平成19年1月	RC	1	1,187	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		

吳市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
仁方中学校	教室棟	17	1	1	昭和51年3月	RC	4	672	旧基準			11	0.61	1.02					
	教室棟	17	2		昭和52年3月	RC	4	928	旧基準			11	0.61	1.02					
	管理・特別教室棟	18	1	1	昭和53年3月	RC	4	646	旧基準			11	0.61		15	0.73	1.06		
	管理・特別教室棟	18	2		昭和54年3月	RC	4	604	旧基準			11	0.61		15	0.73	1.06		
	特別教室棟	19		1	昭和59年2月	RC	1	360	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	23		1	平成27年8月	S	1	842	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広南中学校	普通教室棟	15		1	昭和54年9月	RC	3	768	旧基準			11	0.86						
	管理特別教室棟	16		1	昭和56年3月	RC	3	1,344	旧基準			11	0.72						
	特別教室棟	18		1	昭和58年3月	RC	3	429	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	19		1	昭和60年2月	RC	1	240	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	21		1	平成3年3月	RC	1	803	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
白岳中学校	屋内運動場	1		1	昭和59年2月	S	1	764	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	2		1	昭和59年2月	RC	1	327	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	3		1	昭和59年2月	RC	4	1,408	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	6	1	1	昭和59年2月	RC	4	2,048	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広中央中学校	普通教室棟	22	1	1	昭和54年3月	RC	4	767	旧基準			11	0.49	1.07	27	0.72	2.77		
	普通教室棟	22	2	1	昭和55年3月	RC	4	903	旧基準			11	0.58	1.04	27	0.72	2.51		
	特別教室棟	26		1	昭和56年3月	RC	4	1,411	旧基準			11	0.32	0.88	27	0.71	2.48		
	管理普通教室棟	28	1	1	昭和57年3月	RC	4	1,435	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	29		1	昭和58年3月	RC	2	326	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	33		1	平成26年6月	RC	2	1,123	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
郷原中学校	管理教室棟	1	1	1	昭和41年3月	RC	3	945	旧基準			9	0.46	1.42	27	0.70	2.55		
	特別教室棟	10		1	昭和58年3月	RC	4	768	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	10	2	1	平成18年3月	RC	4	533	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	13		1	平成19年3月	RC	1	1,050	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横路中学校	普通教室棟	15		1	昭和54年9月	RC	4	768	旧基準			11	0.46	1.05	27	0.71	1.65		
	普通教室棟	18		1	昭和57年3月	RC	4	640	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理・特別教室棟	20		1	昭和59年3月	RC	4	1,792	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	21		1	昭和60年2月	RC	2	421	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	23	1	1	平成6年3月	RC	1	975	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラブハウス	23	2		平成6年3月	RC	1	126	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
阿賀中学校	教室棟	3	1	1	昭和43年3月	RC	3	505	旧基準			8	0.32		13	0.82	1.10		
	教室棟	3	2		昭和45年3月	RC	3	674	旧基準			8	0.32		13	0.82	1.10		
	特別教室棟	3	3		昭和53年3月	RC	3	580	旧基準			8	0.32		13	0.82	1.10		
	特別教室棟	3	4		昭和53年10月	RC	3	288	旧基準			8	0.32		13	0.82	1.10		
	管理・特別教室棟	3	5	1	昭和59年3月	RC	3	1,262	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	16		1	昭和60年2月	RC	1	240	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	19	1	1	平成9年2月	RC	1	980	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラブハウス	19	2		平成9年2月	RC	2	201	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
警固屋中学校	普通教室棟	14	1	1	昭和51年7月	RC	4	672	旧基準			12	0.34	0.31	26	0.77	0.40		
	普通教室棟	14	2		昭和53年3月	RC	4	519	旧基準			12	0.34	0.31	26	0.77	0.40		
	管理・特別教室棟	15		1	昭和58年3月	RC	4	1,424	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	17		1	昭和60年3月	RC	3	660	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	21		1	平成5年3月	RC	1	831	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮原中学校	普通教室棟	8	1	1	昭和45年9月	RC	4	720	旧基準			9	0.37	1.29	26	0.73	2.85		
	普通教室棟	8	2		昭和47年3月	RC	4	720	旧基準			9	0.37	1.29	26	0.73	2.85		
	普通教室棟	8	3		昭和48年6月	RC	4	512	旧基準			9	0.37	1.29	26	0.73	2.85		
	特別教室棟	8	4	1	昭和54年3月	RC	4	649	旧基準			9	0.32	1.08	26	0.72	2.77		
	特別教室棟	8	5		昭和54年3月	RC	4	384	旧基準			9	0.32	1.08	26	0.72	2.77		
	特別教室棟	11		1	昭和54年3月	RC	1	224	旧基準			23	2.70	3.70					
	屋内運動場	15	1	1	平成4年7月	RC	1	975	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラブハウス	15	2		平成4年7月	RC	1	125	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和庄中学校	教室棟	15	1	1	昭和56年3月	RC	4	768	旧基準			12	0.50	0.73	27	0.71	1.63		
	管理・特別教室棟	15	2	1	昭和57年3月	RC	4	1,360	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	20		1	平成30年7月	S	2	844	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	22		1	令和5年3月	RC	3	1,969	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

吳市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
東畑中学校	管理・特別教室棟	2	1	1	昭和44年3月	RC	4	768	旧基準			10	0.30	0.88	27	0.71	2.66		
	管理・特別教室棟	2	2	1	昭和43年3月	RC	4	714	旧基準			10	0.37	1.07	27	0.71	2.70		
	特別教室棟	8	1	1	昭和57年3月	RC	2	365	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟	8	2		昭和60年1月	RC	2	128	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	12	1	1	平成7年3月	RC	1	967	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	12	2		平成7年3月	RC	2	203	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・普通教室棟	14		1	平成29年3月	RC	2	1,547	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
片山中学校	普通教室棟	13	1	1	昭和52年8月	RC	4	673	旧基準			12	0.40	1.16	27	0.74	1.55		
	管理・特別教室棟	13	2	1	昭和55年3月	RC	3	1,029	旧基準			12	1.00						
	特別教室棟	14		1	昭和59年3月	RC	3	983	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	19	1	1	平成31年3月	RC	2	863	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	19	2		平成31年3月	RC	2	880	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
呉中央中学校	管理教室棟	4	1	1	昭和35年5月	RC	3	720	旧基準			8	0.89						
	教室棟	4	2		昭和36年1月	RC	3	502	旧基準			8	0.89						
	教室棟	4	3		昭和37年3月	RC	3	688	旧基準			8	0.89						
	特別教室棟	10		1	昭和58年2月	RC	2	451	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	16	1	1	平成10年3月	RC	1	1,139	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	16	2		平成10年3月	RC	2	270	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・教室棟	19		1	平成23年2月	RC	4	1,359	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
両城中学校	屋内運動場	1	1	1	昭和40年3月	RC	3	764	旧基準			9	0.22	0.41	24	0.73	2.74		
	管理教室棟	1	2		昭和37年2月	RC	2	1,536	旧基準			9	0.22	0.41	24	0.73	2.74		
	特別教室棟	2	1	1	昭和35年5月	RC	3	642	旧基準			10	0.23	0.90	26	0.94	3.11		
	特別教室棟	2	2		昭和36年1月	RC	3	251	旧基準			10	0.23	0.90	26	0.94	3.11		
	特別教室棟	10		1	昭和55年3月	RC	4	783	旧基準			11	0.49	1.00	27	0.70	1.64		
	特別教室棟	11		1	昭和59年3月	RC	3	401	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
吉浦中学校	管理・普通教室棟	25		1	昭和61年8月	RC	4	2,361	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	26		1	昭和61年8月	RC	2	306	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	27		1	昭和61年8月	RC	3	1,056	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	33	1	1	平成5年10月	RC	1	976	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	33	2		平成5年10月	RC	1	124	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
昭和中学校	普通教室棟	2	1	1	昭和40年3月	RC	3	446	旧基準			10	0.33		18	0.74	1.55		
	普通教室棟	2	2		昭和43年9月	RC	3	378	旧基準			10	0.33		18	0.74	1.55		
	管理・普通教室棟	4	1	1	昭和46年3月	RC	3	985	旧基準			10	0.43	1.06	27	0.71	2.67		
	普通教室棟	10	1	1	昭和49年3月	RC	3	504	旧基準			12	0.43	1.16	27	0.76	1.81		
	普通教室棟	10	2		昭和50年3月	RC	3	384	旧基準			12	0.43	1.16	27	0.76	1.81		
	普通教室棟	13		1	昭和50年3月	RC	3	504	旧基準			12	0.59	1.35	27	0.90	2.13		
	特別教室棟	17		1	昭和58年3月	RC	4	641	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	技術教室棟	20		1	昭和60年2月	RC	1	336	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	トイレ棟	22		1	昭和60年2月	RC	2	34	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	26	1	1	平成8年3月	RC	1	1,066	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	26	2		平成8年3月	RC	2	200	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
昭 and 北中学校	屋内運動場	1		1	昭和53年3月	S	1	753	旧基準			12	0.13	0.43	22	0.70	1.67		
	管理・教室棟	2	1	1	昭和53年3月	RC	4	1,278	旧基準			8	0.34		17	0.97	1.07		
	教室棟	2	2		昭和53年3月	RC	4	798	旧基準			8	0.34		17	0.97	1.07		
	教室棟	2	3	1	昭和58年2月	RC	4	256	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	3		1	昭和53年3月	RC	3	1,054	旧基準			12	0.55		16	0.92	1.03		
	特別教室棟	4		1	昭和53年3月	RC	1	291	旧基準			23	3.55	5.55					
	特別教室棟	5	1	1	昭和53年3月	RC	2	256	旧基準			12	0.20	0.43	26	0.80	2.66		
	昇降口	5	2		昭和53年3月	RC	1	137	旧基準			12	0.20	0.43	26	0.80	2.66		
川尻中学校	屋内運動場	6		1	昭和53年3月	RC	2	1,584	旧基準			23	0.72	0.77					
	体育倉庫・部室棟	12		1	平成20年3月	S	2	160	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理・教室棟	13		1	平成21年1月	RC	3	4,898	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		

呉市立学校 耐震化状況表(詳細版)

令和7年4月1日現在

学校名	棟用途	施設台帳		棟数	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第2次診断			改修		改修後		備考
		番号	枝番							年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値		
音戸中学校	管理・普通教室棟	1	1	1	昭和44年3月	RC	3	1,388	旧基準			15	0.39		28	0.78	3.11		
	特別教室棟	9			昭和60年2月	RC	3	468	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通・特別教室棟	1	2	1	昭和44年6月	RC	3	778	旧基準			15	0.44		28	0.75	3.00		
	屋内運動場	4		1	昭和46年3月	S	1	682	旧基準			15	0.24	0.75	22	0.75	1.37		
明德中学校	普通・管理教室棟	1	1	1	昭和51年3月	RC	4	1,237	旧基準			15	0.45		27	0.73	1.77		
	普通・管理教室棟	1	2		昭和51年8月	RC	4	1,427	旧基準			15	0.45		27	0.73	1.77		
	屋内運動場	3		1	昭和53年3月	RC	1	903	旧基準			15	0.37	0.74	26	0.81	1.68		
倉橋中学校	普通・特別教室棟	2	1	1	昭和53年7月	RC	4	776	旧基準			24	0.64	1.07					
	普通・管理教室棟	2	2		昭和56年10月	RC	4	777	旧基準			24	0.64	1.07					
	屋内運動場	3	1	1	昭和54年3月	RC	1	1,353	旧基準			24	0.14	0.46	26	0.76	1.28		
	部室	4		1	平成2年3月	S	1	84	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	技術棟	6		1	平成5年10月	S	2	132	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
蒲刈中学校	普通・特別・管理棟	10	1	1	昭和55年3月	RC	3	1,337	旧基準			15	0.53	1.37	16	0.71	1.11		
	屋内運動場	11		1	昭和63年12月	RC	1	999	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
安浦中学校	管理教室棟	11		1	昭和58年8月	RC	3	1,639	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	12		1	昭和58年8月	RC	3	319	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	13		1	昭和58年8月	RC	3	3,032	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	給食棟	25		1	平成31年3月	S	1	216	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	26		1	令和3年12月	RC	1	1,135	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
豊浜中学校	屋内運動場	7		1	昭和41年3月	RC	1	850	旧基準			12	0.16	0.37	20	1.07	4.51		
	管理教室棟	12		1	昭和53年12月	RC	4	1,924	旧基準			25	0.44	1.22	27	0.72			
	特別教室棟	13		1	昭和53年12月	RC	2	817	旧基準			25	0.53	1.81	27	1.26			
天応学園	普通教室棟	16	1	1	昭和54年3月	RC	3	703	旧基準			12	0.81						
	普通・管理教室棟	16	2	1	昭和55年3月	RC	3	1,336	旧基準			12	0.87						
	普通・管理教室棟	16	4		令和4年10月	RC	3	178	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	20		1	昭和57年3月	RC	3	888	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	21	1	1	令和4年10月	S	1	1,077	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	21	2		令和4年10月	S	2	1,457	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
呉高等学校	教室棟	2	1	1	昭和39年3月	RC	3	614	旧基準			8	0.45	1.45	28	0.71	2.33		
	管理教室棟	2	2	1	昭和59年9月	RC	3	1,565	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	3	3	1	昭和59年3月	RC	2	422	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	5	1	1	昭和46年3月	RC	2	346	旧基準			9	0.55	0.45	10	0.90	0.43		
	特別教室棟	5	2	1	昭和50年3月	RC	3	1,114	旧基準			9	0.60	0.33	10	0.70	0.30		
	特別教室棟	5	3	1	昭和53年3月	RC	2	243	旧基準			8	1.73	0.75					
	多目的教室	6	1	1	昭和41年2月	RC	1	987	旧基準			22	0.33	0.48	28	1.24	4.44		
	屋内運動場	29		1	平成2年3月	RC	1	1,279	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	32		1	平成6年8月	RC	3	2,044	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	トレーニング室	38		1	平成11年3月	S	2	292	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		
	部室	39		1	平成14年3月	S	2	201	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-		