

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査結果

令和 2 年，ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）が管理目標設定項目に追加されました。目標値はペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として50ng/l以下（暫定）に設定されています。

この項目は，浄水場出口から市内給水栓の間で濃度が上昇しないため，呉市上下水道局では浄水場出口等 7 か所で年に 4 回，登録検査機関に委託し検査しています。検査結果は以下のとおりです。

浄水場名		水道企業団瀬野川浄水場		宮原浄水場			水道企業団宮原浄水場	
給水地区		昭和地区，郷原地区，広地区の一部	安浦地区	中央地区，阿賀地区，警固屋地区，広地区の一部，仁方地区，吉浦地区，天応地区，川尻地区，音戸地区，倉橋地区，下蒲刈地区，蒲刈地区，豊地区，豊浜地区				
検査場所		本庄隧道配水池	赤向坂配水池	原水	1号配水池	2号配水池	原水	調整池
令和 2 年度	5月	1ng/l	1ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	3ng/l	2ng/l					
	9月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	3ng/l	4ng/l
	11月	2ng/l	2ng/l					
	12月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	1ng/l	1ng/l					
	3月			2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
令和 3 年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	2ng/l	3ng/l					
	9月			2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	11月	2ng/l	3ng/l					
	12月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
令和 4 年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			4ng/l	5ng/l	5ng/l	4ng/l	4ng/l
	8月	3ng/l	4ng/l					
	9月			2ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	11月	1ng/l	2ng/l					
	12月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	1ng/l	2ng/l	2ng/l	1ng/l
令和 5 年度	5月	2ng/l	3ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	2ng/l	3ng/l					
	9月			4ng/l	3ng/l	3ng/l	4ng/l	3ng/l
	11月	2ng/l	2ng/l					
	12月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	1ng/l
令和 6 年度	5月	3ng/l	2ng/l					
	6月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	8月	3ng/l	3ng/l					
	9月			4ng/l	2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
	11月	3ng/l	2ng/l					
	12月			4ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
令和 7 年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l		
	8月							
	9月							
	11月							
	12月							
	2月							
	3月							