



## 内神町 斜面崩落に対する呉市の対応状況(第1報)

昨夜21時49分、呉市内神町の住民より呉警察署を通じて呉市消防局に、民家裏の斜面が崩落し、水道管及びガス管が破損しているとの通報がありました。

西消防署の消防隊が現地を確認したところ、民家裏の斜面が幅20m×高さ5m×奥行3mにわたり崩落し、破損した水道管とガス管から水とガスが漏出しているのを認めました。西消防署は斜面付近の住民9世帯に避難を呼びかけるとともに、呉市上下水道局及び広島ガスに連絡し、応急処置により本日0時20分までに水とガスの漏出を止めました。

現時点では、人的被害はありません。一部の家屋で水とガスが使用不能となっています。崩落の原因は不明ですが、分かり次第お知らせします。

1 避難所開設日時 令和7年11月21日23時45分

2 開設避難所 呉市立片山中学校

3 避難者数(最大) 8世帯14名

4 経過

21:49 内神町住民より呉市消防局へ通報

22:00 呉市消防局による現地確認(斜面崩落、水道管及びガス管の損傷を確認)

22:15 消防局から危機管理課へ通報

22:56 付近住民は西消防署マイクロバス又は自家用車に退避

23:45 片山中学校(図書室)に避難所を開設

退避中の付近住民は逐次避難所に移動