

## 実施要領等に関する質問回答（第2回）

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目					内容	回答
1	要求水準書	19	3	3	(1)		⑨	b		投擲練習場は、どの種目を想定しておられますでしょうか。	円盤投げ、ハンマー投げ、砲丸投げを想定しています。
2	要求水準書	19	3	3	(2)		①			現状、駐車場のゲート設備がありますが、要求水準書ではゲート設備に関する記載がないため設置不要という認識でよろしいでしょうか？	現状と同様に有料駐車場として運用する予定ですので、既存駐車場のゲート設備は更新とし、分散して新たに駐車場を設置する場合はゲート設備の新設を想定しています。 なお、大型バス駐車場は有料ゾーンとは分離して無料ゾーン（乗降場）としての運用を想定しています。
3	要求水準書	21	3	3	(4)	ア	⑨			競技用夜間照明塔について、高さ20m以下で整備可能な場合、避雷針の設置義務はないため、設置しない方針としてもよいでしょうか。	お見込みのとおりですが、落雷事故防止の安全対策として雷保護設備（待避スペース等）を適宜配置してください。
4	要求水準書	22	3	3	(4)	ウ	②	a		敷地外周に整備されている既設雨水管（流末管）について、雨水流出抑制対策を行っても流下能力が確保できない場合、新規に流末管の設置することは可能でしょうか？	雨水排水計画の検討に当たり、流末管の改修・新設等が必要となる場合は、事前に対策が必要となる流末管の管理者と協議を行い、対応方針を決定してください。