



## 呉市営温水プール(広温水プール)の利用再開について

このことについて、温水循環設備の不具合により、今月7日(水)から臨時休館していましたが、15日(木)から利用を再開できる見込みとなりましたので情報提供します。

### 1 臨時休館の理由(温水循環設備の不具合)

広温水プールでは、「ボイラー」及び「太陽熱温水器(ソーラーシステム)」の2種類の熱源を用いて、プール水、シャワー、プール室内を加熱しています。

温水循環設備の不具合を調査したところ、太陽熱温水器(ソーラーシステム)側の配管漏水が原因であることが判明しました。

このため、ボイラー側のみで加熱を行う運用とし、15日(木)から利用を再開できる見込みとなりました。

### 2 利用再開の周知方法

現地での貼り紙、市HP及びSNS、指定管理者(呉市体育振興財団)HPを活用します。