



## かまがり温泉やすらぎの館におけるレジオネラ属菌の検出について

かまがり温泉やすらぎの館（指定管理者：ビルックス・JTB共同企業体）におけるレジオネラ属菌の検出について、次のとおり報告します。

### 1 概要

#### (1) 施設名

かまがり温泉やすらぎの館（住所：呉市蒲刈町大浦字沖浦7605）

#### (2) 検査内容

レジオネラ属菌検査を含む浴槽水質検査

#### (3) 検査場所

【男湯】 温泉浴槽、薬湯浴槽、全身浴槽、水風呂

【女湯】 温泉浴槽、薬湯浴槽、全身浴槽、水風呂

#### (4) 検査日

1月19日（月）

#### (5) 検査結果

【報告日】 2月4日（水）

【分析結果】 男湯の温泉浴槽からレジオネラ属菌が20CFU/100ml  
（基準値は10CFU/100ml未満）

### 2 現況（2月4日（水））

- ・当該施設を休館
- ・観光振興課から呉市保健所生活衛生課へレジオネラ属菌検出について報告
- ・呉市保健所生活衛生課による現場確認
- ・2月4日（水）19時時点で利用者からの体調不良についての連絡はなし

### 3 原因

呉市保健所生活衛生課による現場確認の結果、ろ過器等（循環配管、集毛器を含む。）の洗浄不足等が考えられるとのことであった。

### 4 今後の対応

呉市保健所生活衛生課の指導に基づき、浴槽及びろ過器等（循環配管、集毛器を含む。）の入念な洗浄・消毒等を行ったうえで、再検査を実施（分析結果については約2週間後）

### 5 かまがり温泉やすらぎの館の営業

呉市保健所生活衛生課に確認したところ、レジオネラ属菌が検出された温泉浴槽と、その他の浴槽は系統が異なることから、その他の浴槽の使用については問題ないとのことだったため、2月5日（木）以降は、温泉の供給を停止し、その他の浴槽（薬湯浴槽、全身浴槽、水風呂）については、感染防止対策を行った上で、通常営業することとした。

男女温泉浴槽については、再検査により基準値を下回ることが確認されてから使用を再開予定。