



## かまがり温泉やすらぎの館におけるレジオネラ属菌の検出について (第2報)

令和8年2月5日(木)に発表しました、かまがり温泉やすらぎの館におけるレジオネラ属菌検出の原因等について、次のとおり第2報を報告します。

### 1 原因について

2月5日(木)の第1報において、その原因をろ過器等(循環配管, 集毛器を含む。)の洗浄不足等が考えられると報告しましたが、逆洗用電動ボール弁が老朽化等により適正な動作がなされていなかった可能性があり、1月19日(月)の水質検査時も同様の状態であったため、そのことも原因の可能性のあることを、追加で報告します。

なお、当該箇所の交換等を含む修理は2月3日(火)に完了しており、現在は問題なく稼働しています。

※逆洗用電動ボール弁とは、ろ過器に溜まった異物や汚れを、電動モータの力でバルブを自動的に開閉させ、水の流れを逆転させて(逆洗)除去するボールバルブのこと。

### 2 料金について

レジオネラ属菌が検出された温泉浴槽と、その他の浴槽(薬湯浴槽, 全身浴槽, 水風呂)は配管の系統が異なり、使用について問題がないことが呉市保健所生活衛生課により確認されていることから、2月5日(木)以降は、温泉浴槽のみ使用を停止し、その他の浴槽については通常営業をしています。

利用料金については、入湯税50円を引いた金額で営業しています。

#### ※利用料金

大人(15時~17時)	通常	600円	→	温泉浴槽停止期間中	550円
(17時~20時)	通常	500円	→	〃	450円
小人(15時~17時)		500円			
(17時~20時)		350円			