



呉市営温水プール(広温水プール)の利用再開について

水温・室温を維持するボイラー設備の不具合により臨時休館としておりましたが、修繕作業が完了し、安全面及び運用面で支障がないことが確認されましたので、次のとおり利用を再開しますので報告します。

1 利用再開日

令和8年3月10日(火)

2 利用再開に至るまでの経緯

2月25日(水)

- ・利用者から「シャワーの水が冷たい」との申し出があり、設備点検を実施
- ・ボイラー設備の燃焼状態が不安定であることを確認
- ・再起動・リセットを複数回試すも改善せず、夕方にメンテナンス業者へ点検を依頼

2月26日(木)～3月7日(土)

- ・原因の特定には至らず、26日から臨時休館として調査を継続

3月7日(土)

- ・不具合箇所を特定し、必要部品の交換・調整作業を実施
- ・修繕が完了

3月7日(土)～3月9日(月)

- ・試運転を行い、水温・室温ともに安定していることを確認

3 利用再開の周知方法

現地での貼り紙、市HP及び公式SNS、指定管理者(呉市体育振興財団)HPを活用します。