



## 江田島市で発生した企業団送水管の漏水事故について

- 1 事故発生日：令和8年3月14日（土）
- 2 事故発生場所：江田島市江田島町小用2丁目付近
- 3 事故の内容：送水管内径500mm（昭和53年布設）の漏水事故
- 4 現在の状況：（広島県水道広域連合企業団からの情報提供）  
企業団において漏水箇所を特定し、修理方法を検討中
- 5 影響：音戸地区の一部及び倉橋町釣土田、長谷は3月15日（日）午前7時頃から断水  
倉橋地区（釣土田、長谷を除く）は3月15日（日）午前11時頃から断水

影響内容	影響地区	町名		給水件数	給水人口
断水地区	音戸地区	音戸町畑1～3丁目 音戸町有清1～2丁目 音戸町先奥1～3丁目 音戸町藤脇1～3丁目 音戸町早瀬1～3丁目 音戸町大字音戸 音戸町波多見4～11丁目	全域	2,600件	4,700人
		音戸町波多見2～3丁目	一部		
	倉橋地区	倉橋町	全域	3,300件	4,400人
計				5,900件	9,100人

- 6 給水拠点：11か所

地区	場所		開設時間
音戸地区	1	波多見小学校	3月15日 午前7時頃
	2	旧奥内小学校	
	3	早瀬簡易郵便局横	
	4	明德小学校	
倉橋地区	5	瀬戸内台（重生）	3月15日 午前11時頃
	6	藤三宇和木店	
	7	旧倉橋市民センター	
	8	須川老人集会所	
	9	尾立生活改善センター	
	10	倉橋東センター	
	11	瀬戸口バス停留所付近	

※この他、音戸市民センターに設置した緊急時給水栓から24時間給水可能（午前7時開設）

- 7 復旧見込：未定