



## 江田島市で発生した企業団送水管の漏水事故について（第3報）

広島県水道広域連合企業団（以下「企業団」といいます。）は、企業団送水管漏水場所の修理工事完了を午前11時と見込んでおり、その後本市への送水を開始する予定とされています。

これを受け、当局は断水解消に向けて作業を行ってまいります。

企業団の修理工事が見込みどおり行われた場合の断水地区の解消時間（目安）は、概ね次のとおりです。

### 1 音戸地区

日	時間	配水池水系	住所
16日	午後7時頃	藤脇配水池	波多見11丁目の一部、畑1～3丁目、有清1～2丁目、先奥1～3丁目、藤脇1～3丁目、早瀬1～3丁目、大字音戸
17日	午前1時頃	畑配水池	波多見2, 3, 11丁目の一部、波多見4～10丁目

### 2 倉橋地区

日	時間	配水池水系	住所
16日	午後7時頃	藤脇配水池	長谷の一部、釣士田
	午後7時頃	倉橋長谷配水池	長谷の一部
17日	午前1時頃	宇和木北部配水池	重生の一部、灘、宇和木の一部
	午前4時頃	江ノ浦配水池	重生の一部
	午前1時頃	本浦配水池	才ノ木、松原、上河内、小林、石原、尾曾郷、須川、西宇土、大向、尾立の一部、宇和木の一部
	午前7時頃	室尾配水池	尾立の一部、室尾西、室尾東、大迫、海越、鹿老渡
	午前7時頃	鹿島配水池	鹿島上、鹿島中、鹿島下

※ 釣士田・長谷を除く倉橋地区においては、複数の配水池の水位低下を順番に回復させ、長大な管路にきれいな水を充水する必要があることから、すべての断水解消に時間を要します。

**【参考】音戸地区及び倉橋地区の断水解消作業工程図**

