

江田島市で発生した企業団送水管の漏水事故について
(第5報)

1 事故概要

- 事故発生日：令和8年3月14日（土）
- 事故発生場所：江田島市江田島町小用2丁目付近
- 事故の内容：広島県水道広域連合企業団（以下「企業団」という。）が管理する送水管内径500mm（昭和53年布設）の漏水事故
- 最大断水影響区域：呉市音戸町の一部及び倉橋町全域
- 最大断水影響戸数：約5,900件（約9,100人）

2 経過

日付	時刻	状況等	備考
3/14 (土)	06:00頃	江田島市江田島町小用2丁目付近で漏水	
3/15 (日)	03:52	報道発表（第1報：事故の概要と給水拠点の設置）	
	07:00	音戸地区の一部及び倉橋町釣士田、長谷で断水 4箇所では給水拠点を開設（7時～21時まで）	※音戸市民センターの緊急給水栓は24時間給水可能
	11:00	倉橋地区（釣士田、長谷を除く）で断水 7箇所では給水拠点を開設（11時～21時まで）	
	19:09	報道発表（第2報：16日の給水拠点の設置）	
3/16 (月)	07:00	11箇所では給水拠点を開設（7時～21時まで）	
10:00	報道発表（第3報：断水解消時刻の見積もり）		
11:00頃	企業団による送水管の修理完了		
12:00	配水池、配水管への充水を開始		
3/17 (火)	00:00頃	音戸地区の配水池、配水管への充水完了、断水が解消	
	07:00	倉橋地区の配水池、配水管への充水完了、断水が解消	

3 断水地区の解消状況

配水池、配水管への充水作業は予定どおり進捗し、音戸地区は17日午前0時に、倉橋地区は午前7時に、全ての断水を解消しました。本日以降、給水拠点の開設は行いません。

(1) 音戸地区

日付	時刻	配水池水系	住所
3/16 (月)	19:00頃	藤脇配水池	波多見11丁目の一部、畑1～3丁目、有清1～2丁目、先奥1～3丁目、藤脇1～3丁目、早瀬1～3丁目、大字音戸
3/17 (火)	00:00頃	畑配水池	波多見2, 3, 11丁目の一部、波多見4～10丁目

(2) 倉橋地区

日付	時刻	配水池水系	住所
3/16 (月)	19:00頃	藤脇配水池	長谷の一部, 釣士田
		倉橋長谷配水池	長谷の一部
	20:00頃	宇和木北部配水池	重生の一部, 灘, 宇和木の一部
3/17 (火)	00:00頃	江ノ浦配水池	重生の一部
		本浦配水池	才ノ木, 松原, 上河内, 小林, 石原, 尾曾郷, 須川, 西宇土, 大向, 尾立の一部, 宇和木の一部
	04:00頃	室尾配水池	尾立の一部, 室尾西, 室尾東, 大迫, 海越, 鹿老渡
	07:00頃	鹿島配水池	鹿島上, 鹿島中, 鹿島下

4 学校等の再開

断水のため、16日(月)に休校(午後のみを含む)した小中学校8校, 休所した公立保育所2か所, 休館した12施設については, 本日から通常状態に復帰しました。