



山手1丁目の里道崩落について（第2報）

令和8年7月27日（月）に発生した呉市山手1丁目の里道崩落の対応について、次のとおり報告します。

1 発生日時 令和8年7月27日（月）14時44分（市民から呉市消防局に通報）

2 発生箇所 呉市山手1丁目地内（位置図参照）

3 被害状況

構造物被害：延長L=8.0m，幅員W=1.7m，高さH=5.5m（石積擁壁）

人的被害：なし

ライフライン：水道管（φ40mm）が破損，16時40分頃，仮配管により断水解消

二次被害防止対策：崩落した斜面については，翌日7月28日にブルーシートで覆い
二次被害防止対策を実施済（状況写真参照）

4 発生原因 不明

5 復旧工事の予定

測量設計 令和8年9月～11月頃

復旧工事 令和8年12月～令和9年5月頃

※里道の復旧は土木部，水道管の復旧は上下水道局で実施します。

位置図



状況写真 崩落箇所 延長 $L=8.0\text{m}$ ，幅員 $W=1.7\text{m}$ ，高さ $H=5.5\text{m}$ （石積擁壁）
7月28日にブルーシートで覆い，二次被害防止対策を実施済

