

平成28年度事業者によるダイオキシン類測定結果(排出ガス・燃え殻・ばいじん)

番号	工場・事業場名	所在地	特定施設の 種類	施設規模 (焼却能力または 原料の処理能力)		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備 考
				焼却 能力	単位	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	採取 年月日	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	
1	王子マテリア㈱呉工場	呉市広末広2丁目1-1	廃棄物焼却炉	7,196.0	Kg/hr	0.0012	H28.11.8	0.1	0.000025	H28.11.8	0.000021	H28.11.8	
2	呉共済病院	呉市西中央2丁目3-28	廃棄物焼却炉	151.0	Kg/hr	-	-	5	-	-	-	-	休止中
3	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.017	H28.7.12	0.1	0.0041	H28.7.6	-	-	溶融炉へ
4	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.0010	H28.5.10	0.1	0.0016	H28.5.6	-	-	溶融炉へ
5	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.0028	H28.9.16	0.1	0.0041	H28.9.7	-	-	溶融炉へ
6	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	1,375.0	Kg/hr	-	-	5	0.000013	H28.12.7	0.14	H28.12.7	共通煙突
7	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	1,375.0	Kg/hr	-	-	5					
8	日新製鋼㈱呉製鉄所	呉市昭和町11-1	焼結鉱製造用焼結炉	864.0	t/hr	0.19	H28.4.13	1	-	-	-	-	
9	日新製鋼㈱呉製鉄所	呉市昭和町11-1	焼結鉱製造用焼結炉	330.0	t/hr	0.082	H28.4.12	1	-	-	-	-	
10	中国労災病院	呉市広多賀谷1丁目5-1	廃棄物焼却炉	170.0	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
11	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	187.5	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
12	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	187.5	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
13	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	515.0	Kg/hr	1.7	H28.10.20	5	0.046	H28.10.21	0.84	H28.10.21	
14	安浦処理場	呉市安浦町大字安登字東小島3069	廃棄物焼却炉	400.0	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
15	芸予環境衛生センター	呉市豊町大長字小柳6329-1	廃棄物焼却炉	875.0	Kg/hr	0.18	H28.8.26	10	0.067	H28.8.19	2.0	H28.8.19	
16	芸予環境衛生センター	呉市豊町大長字小柳6329-1	廃棄物焼却炉	190.0	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
17	長門大和建設㈱石持工場	呉市倉橋町石持153-1	廃棄物焼却炉	179.0	Kg/hr	-	-	5	-	-	-	-	休止中
18	長門園	呉市倉橋町4818番地	廃棄物焼却炉	600.0	Kg/hr	0.03	H28.8.25	10	0.00013	H28.8.26	-	-	
19	寺本環境㈱	呉市広多賀谷3丁目6-2	廃棄物焼却炉	61.0	Kg/hr	3.9	H29.2.15	5	0.90	H29.2.15	-	-	

注1) 燃え殻及びばいじんに含有されるダイオキシン類については、埋立処分等を行う場合に処理基準(3ng-TEQ/g)が設定されている。

注2) 「-」は、測定対象外であることを表す。

平成28年度事業者によるダイオキシン類測定結果（排水）

番号	工場・事業場名	所在地	特定施設 の種類	排水濃度 (pg-TEQ/L)	採取年月日	排出基準 (pg-TEQ/L)	備 考
1	王子マテリア(株)呉工場	呉市広末広2丁目1-1	漂白施設	0.0099	H28.11.8	10	総合排水口
			漂白施設				