

広島水道用水供給事業及び太田川東部工業用水道事業における6号トンネルの水位低下について（第2報）

7月7日（土）正午から断水または水圧低下となるため、応急給水拠点を設置

- 1 発生年月日 平成30年7月6日（金） 午後8時10分頃
- 2 場 所 調査中
- 3 原 因 調査中
- 4 現 状 6号トンネル上流側の西谷接合井では水位が上昇し、下流側の二河接合井では水位が低下していることから、この間のトンネル内に土砂が流入し、トンネルが閉塞している可能性がある。
- 5 影 響 このトンネルは、太田川から呉市に水道水及び呉市内の企業に工業用水を供給しており、給水に支障をきたす。

（1）水道用水

市 町	影響世帯数（世帯）	影響人口（人）
呉 市	93,279	176,919

※ 影響地区は、昭和・郷原・安浦地区を除く。

（2）工業用水

ユーザー	契約水量（m ³ /日）	給水状況
日新製鋼(株)	43,500	給水量制限
王子マテリア(株)	53,500	
(株)淀川製鋼	8,100	
JMU(株)	2,000	

- 6 今後の対応 太田川からの送水が停止となり、天応・吉浦・宮原・警固屋・倉橋・音戸・阿賀・広・仁方・川尻・下蒲刈地区の全部、蒲刈・中央地区の一部が、7月7日（土）正午から断水または水圧低下となるため、応急給水拠点を設置する。

※ 天応西条地区の292世帯は漏水のため7月7日午前1時から断水中

- 7 給水拠点
別紙のとおり

※ ご迷惑をおかけして申し訳ありません。節水のご協力をお願いします。