



## 給水の中断について(第2報)

### 中央地区西部，吉浦地区，天応地区への給水の中断について

- 1 給水中断 平成30年7月10日(火) 19時
- 2 内 容 平成30年7月10日(火)15時から開始した中央地区西部，吉浦地区，天応地区への給水中(西部幹線)，吉浦低区配水池手前(晴海町)で管が破損したため給水を中断しています。
- 3 対象地区 中央地区西部，吉浦地区，天応地区
- 4 原 因 水道管(西部幹線)の老朽化による破損  
場 所 呉市晴海町16  
管 径 700mm  
設置年度 不明(昭和18年頃と考えられる。)
- 5 対 応 復旧作業中
- 6 給水開始 未定

#### 【中央地区西部】

三条，築地町，海岸，光町，新宮町，西塩屋町，東塩屋町，北塩屋町，西川原石町，東川原石町，両城，西愛宕町，東愛宕町，西三津田町，東三津田町，山手，二河峡町，晴海町，西中央2丁目，宝町