

## 廃棄物処理施設の維持管理情報インターネット等による公表（法第 15 条の 2 の 3 第 2 項）

## 焼却施設に係る公表する事項と時期

項目	内 容	公表する事項	公表する時期
産業廃棄物の処分量	・処分した産業廃棄物の種類及び数量	・廃棄物の各月ごとの数量	翌月の末日
炉内の燃焼温度等	・燃焼中の燃焼ガスの温度【連続測定】 ・集じん器に流入する燃焼ガスの温度【連続測定】 ・排ガス中の一酸化炭素濃度【連続測定】	・測定位置 ・測定結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ばいじん除去	・冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・除去年月日	除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
排ガスの測定結果	・排ガス中のダイオキシン類の濃度【年1回以上】 ・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物，ばいじん塩化水素，窒素酸化物に係るもの）【6月に1回以上】	・排ガス採取位置 ・排ガス採取年月日 ・排ガス結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日

## 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設に係る公表する事項と時期

項目	内 容	公表する事項	公表する時期
産業廃棄物の処分量	・処分した廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類及び数量	・廃棄物の各月ごとの数量	翌月の末日
炉内の燃焼温度等	・溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度【連続測定】（直接，溶融炉内の温度測定が可能であれば，その温度）	・測定位置 ・測定結果取得日 ・測定結果及び推定される溶融炉内の温度	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
排ガスの測定結果	・排ガス中の石綿の濃度【6月に1回以上】 ・必要な破碎を行う場合の集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度【6月に1回以上】	・排ガス採取位置 ・排ガス採取年月日 ・排ガス結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
溶融処理生成物の状況	・溶融処理生成物の基準適合状況	・試料採取位置 ・試料採取年月日 ・測定結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ばいじん除去	・排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 ・集じん器にたい積した粉じんの除去	・除去年月日	除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日

PCB汚染物廃又はPCB処理物の分解施設（令第7条第13号）に係る公表する事項と時期

項目	内 容	公表する事項	公表する時期
産業廃棄物の処分量	・処分した廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類及び数量	・廃棄物の各月ごとの数量	翌月の末日
回収設備等の温度、圧力	・分解施設内の温度及び圧力〔連続測定〕 ・回収設備の温度〔連続測定〕	・測定位置 ・測定結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
回収液の量及び含有量	・PCBの分離及び回収後に生じる液状の産業廃棄物（回収液）の量 ・排出した回収液の量及び回収液中のPCBの含有量	・試料採取位置 ・試料採取年月日 ・測定結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日

最終処分場に係る公表する事項と時期

項目	内 容	公表する事項	公表する時期
産業廃棄物の処分量	・埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量	廃棄物の各月ごとの数量	翌月の末日
放流水等の水質検査	・周縁地下水(2か所以上)の水質検査 地下水等検査項目(重金属等)(管理型,安定型)【年1回以上】 電気伝導度,塩化物イオン(管理型)【月1回以上】	・採取場所 ・採取年月日 ・測定結果取得日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
	・放流水の水質検査 排水基準等項目(重金属等)【年1回以上】 水素イオン濃度, BOD, COD, 浮遊物質量及び窒素含有量(環境大臣が定める海域, 湖沼に流入する水域に排出されるものに限る)【月1回以上】		
	・浸透水の水質検査(安定型) 地下水等検査項目(重金属等)【年1回以上】 BOD 又は COD, 電気伝導度, 塩化物イオン【月1回以上】		
放流水等の異常時の措置	・周縁地下水, 放流水の水質検査結果で, 水質の悪化が認められた場合の措置 ・浸透水の水質基準に適合しなかった場合に講じた措置(安定型)	・措置を講じた年月日 ・講じた措置の内容	措置を講じた日の属する月の翌月の末日
残余容量	・残余の埋立容量【年1回以上】	・測定年月日 ・測定結果	測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日
点検の状況	・擁壁の点検 ・調整池の点検(管理型)	点検年月日及びその結果	点検を行った日の属する月の翌月の末日
		損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	措置を講じた日の属する月の翌月の末日
	・遮水工の点検(管理型)	点検年月日及びその結果	点検を行った日の属する月の翌月の末日
		遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	措置を講じた日の属する月の翌月の末日
	・浸出液処理設備の点検(管理型)	点検年月日及びその結果	点検を行った日の属する月の翌月の末日
		機能に異状を認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	措置を講じた日の属する月の翌月の末日
	・導水管等の凍結による損壊の点検(管理型)	点検年月日及びその結果	点検を行った日の属する月の翌月の末日
		有効な防凍の措置に異状を認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容	措置を講じた日の属する月の翌月の末日
展開検査	・展開検査の実施状況(安定型)	検査の各月ごとの実施回数	翌月の末日
		安定型産業廃棄物以外の付着, 混入が認められた年月日	付着, 混入が認められた日の属する月の翌月の末日