

平成26年度事業者によるダイオキシン類測定結果(排出ガス・燃え殻・ばいじん)

番号	工場・事業場名	所在地	特定施設の 種類	施設規模 (焼却能力または 原料の処理能力)		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考
				焼却 能力	単位	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	採取 年月日	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	採取 年月日	
1	王子マテリア(株)呉工場	呉市広末広2丁目1-1	廃棄物焼却炉	7,196.0	Kg/hr	0.0000025	H26.9.5	0.1	0.0000024	H26.9.5	0	H26.9.5	
2	呉共済病院	呉市西中央2丁目3-28	廃棄物焼却炉	151.0	Kg/hr	-	-	5	-	-	-	-	休止中
3	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.0093	H26.11.21	0.1	0.052	H26.11.19	-	-	溶融炉へ
4	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.026	H26.5.9	0.1	0.27	H26.5.7	-	-	溶融炉へ
5	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	5,283.0	Kg/hr	0.020	H26.7.15	0.1	0.0018	H26.7.16	-	-	溶融炉へ
6	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	1,375.0	Kg/hr	-	-	5	0.000069	H26.6.4	0.63	H26.6.4	共通煙突
7	クリーンセンターくれ	呉市広多賀谷3丁目3番地内	廃棄物焼却炉	1,375.0	Kg/hr	-	-	5					
8	日新製鋼(株)呉製鉄所	呉市昭和町11-1	焼結鉱製造用焼結炉	864.0	t/hr	0.076	H26.6.19	1	-	-	-	-	
9	日新製鋼(株)呉製鉄所	呉市昭和町11-1	焼結鉱製造用焼結炉	330.0	t/hr	0.019	H26.6.17	1	-	-	-	-	
10	中国労災病院	呉市広多賀谷1丁目5-1	廃棄物焼却炉	170.0	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
11	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	187.5	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
12	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	187.5	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
13	(有)栄晃	呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3	廃棄物焼却炉	515.0	Kg/hr	0.89	H26.10.17	5	0.077	H26.10.18	0.50	H26.10.18	
14	日附環境美化センター	呉市音戸町渡子1丁目5-25	廃棄物焼却炉	1,937.5	Kg/hr	1.1	H26.8.27	10	0.0044	H26.8.27	1.2	H26.8.27	共通煙突
15	日附環境美化センター	呉市音戸町渡子1丁目5-25	廃棄物焼却炉	1,937.5	Kg/hr								
16	安浦処理場	呉市安浦町大字安登字東小島3069	廃棄物焼却炉	400.0	Kg/hr	1.1	H26.4.18	10	0.000081	H26.4.18	-	-	
17	芸予環境衛生センター	呉市豊町大長字小柳6329-1	廃棄物焼却炉	875.0	Kg/hr	0.13	H27.2.26	10	0.0044	H26.8.20	2.1	H26.8.20	
18	芸予環境衛生センター	呉市豊町大長字小柳6329-1	廃棄物焼却炉	190.0	Kg/hr	-	-	10	-	-	-	-	休止中
19	長門大和建设(株)石持工場	呉市倉橋町石持153-1	廃棄物焼却炉	179.0	Kg/hr	1.8	H26.5.15	5	0.0017	H26.5.16	0.00000029	H26.5.16	
20	長門園	呉市倉橋町4818番地	廃棄物焼却炉	600.0	Kg/hr	0.027	H26.8.26	10	0.00038	H26.8.27	-	-	
21	寺本環境(株)	呉市広多賀谷3丁目6-2	廃棄物焼却炉	61.0	Kg/hr	4.1	H26.10.15	5	1.0	H26.10.15	-	-	

注1) 燃え殻及びばいじんに含まれるダイオキシン類については、埋立処分等を行う場合に処理基準(3ng-TEQ/g)が設定されている。

注2) 「-」は、測定対象外であることを表す。

平成26年度事業者によるダイオキシン類測定結果（排水）

番号	工場・事業場名	所在地	特定施設の種類	排水濃度 (pg-TEQ/L)	採取年月日	排出基準 (pg-TEQ/L)	備考
1	王子マテリア(株)呉工場	呉市広末広2丁目1-1	漂白施設	0.021	H26.9.5	10	総合排水口
			漂白施設				