

## 1 まち歩きの概要

目的：高齢者や障害者の方々と、バリアフリー化の新たな目標の対象となるJR吉浦駅を含む周辺地区を、実際に歩きながら旅客施設（JR吉浦駅）や生活関連経路の移動のしやすさを確認し、基本構想の作成に反映することを目的として実施するものです。

開催日：令和3年12月

参加団体：呉市老人クラブ連合会、呉市身体障害者福祉協会、呉市視覚障害者協会、呉市すこやか子育て協会、呉市移動円滑化基本構想検討協議会メンバーを想定

対象地区：JR吉浦駅周辺地区

対象施設：国道31号（歩道）、市道吉浦本町1丁目2号線、JR吉浦駅構内

ル ー ト：JR吉浦駅前  
 →国道31号（南側歩道）  
 →吉浦市民センター  
 →市道吉浦本町1丁目2号線  
 →JR吉浦駅構内



## 2 まち歩きのチェック内容

主なチェック項目は以下のとおり想定しており、当日配布する基準値に基づいて、幅や高さ等のチェックを行います。

### 【生活関連経路】

調査対象		評価項目
歩道等	有効幅員	歩道の有効幅員は確保されているか
		通行の支障となる電柱や自転車等の障害物はないか
	舗装	舗装が平坦になっているか、滑りにくくなっているか
	勾配	車椅子の移動に支障がないゆるやかな勾配となっているか
	縁石	歩道と車道の境界がわかりやすいよう、高さのある縁石が設けられているか
	交差点付近	歩道と車道の境界は、車椅子の移動に支障がない段差となっているか
点字ブロック	点字ブロックの敷設、配置	案内の連続性が確保されているか
		点字ブロック周辺に障害物はないか
		点字ブロックの配置や色彩など、誘導が分かりやすいか
バス停付近	停留所	ベンチや上屋は整備されているか
	歩道の高さ	歩道部分はバスに乗降しやすい高さになっているか

【旅客施設（JR吉浦駅）】

調査対象		評価項目
通路	有効幅	通路は狭くないか
	床面	床面は滑りにくくなっているか
		段差はないか（傾斜路を除く）
傾斜路	手すり	手すりが設置されており、高さや形状は使いやすいか
	床面	床面は滑りにくくなっているか
階段	手すり	手すりが設置されており、高さや形状は使いやすいか
	手すり 蹴上げ、踏面	手すり端部に視覚障害者向け点字案内はあるか
		踏面の認識しやすさ、つまずきにくさへの配慮がされているか
トイレ	案内表示	出入り口付近の案内表示は分かりやすいか
	便器	腰掛便座、手すり等が必要な場所に配置されているか
	床面	床面は滑りにくくなっているか
	障害者用トイレ	高齢者や障害者等が利用しやすいトイレがあるか
点字ブロック	点字ブロックの敷設、配置	主要な設備へ誘導する敷設経路はあるか（乗車券販売所等）
		点字ブロックの配置や色彩など、誘導が分かりやすいか