








## 二酸化炭素消火設備に係る改正法令の公布・施行スケジュール

対象		年月		令和4年度	令和5年度	令和6年度
		交付 9月	施行 4/1	4/1	4/1	4/1
既存設備	①閉止弁の設置	 <p style="text-align: center;">周知期間</p> <p>以下の全ての規定に適合するものは、告示に適合するものとみなす。                      ・操作の方向又は開閉位置が表示されている。                      ・常時開放、点検時閉止する旨が表示されている。                      ・直接操作又は遠隔操作で確実に開閉する。</p>		 <p style="text-align: center;">経過措置期間</p> <p>以下の規定に適合しなくても告示に適合するものとみなす。                      ・開放及び閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられている。                      ・閉止の状態でも閉止の旨の信号が発せられる。                      ・開放の状態でも開放の旨の信号が発せられる。</p>		 <p style="text-align: center;">義務化</p>
	②有資格者※1による点検、標識の設置、維持に関する基準※2	 <p style="text-align: center;">周知期間</p>		 <p style="text-align: center;">義務化</p>		
	③その他（起動用ガス容器の設置、自動式の起動装置の場合のAND回路等）	既存設備に対する義務化（遡及適用）なし				
新設設備	①、②、③の全て		 <p style="text-align: center;">周知期間</p>		 <p style="text-align: center;">義務化</p>	

※1 第3類の消防設備士又は第1種の消防設備点検資格者

※2 防護区画内立入り時の閉止弁の閉止等、消火剤放出時の立入制限、点検時にとるべき措置を定めた図書の備付け