



## 防災行政無線屋外スピーカーの復旧について

令和5年3月6日から、故障により放送ができなかった警固屋地区に設置している防災行政無線屋外スピーカーについては、本日、復旧作業が完了し、放送が可能となりましたので報告します。

復旧により放送が可能となった屋外スピーカーは次のとおりです。

- ・警固屋9丁目市営住宅屋上（警固屋9丁目7番18号）

※別図参照

### 1 故障原因

ブレーカーが落ちて、バッテリーが放電状態となっていたため

### 2 復旧方法

ブレーカー復旧後、バッテリーの充電を行った

### 3 対応

- (1) 地元自治会を通じて、住民へ連絡します。
- (2) 警固屋市民センターに掲示を行います。
- (3) 防災情報メールで復旧を周知します。
- (4) ホームページで復旧を周知します。

位置図



詳細図

