

令和5年度事業者によるダイオキシン類測定結果(排出ガス・燃え殻・ばいじん)

| 番号 | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 施設規模 (焼却能力または原料の処理能力) | | 排出ガス | | | 燃え殻 | | ばいじん | | 備考 |
|----|---------------|--------------------|---------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------|
| | | | | 焼却能力 | 単位 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 採取 年月日 | 適用基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 採取 年月日 | |
| 1 | 王子マテリア(株)呉工場 | 呉市広末広2丁目1-1 | 廃棄物焼却炉 | 7,196.0 | Kg/hr | 0.00026 | R5.10.13 | 0.1 | 0.00000013 | R5.10.13 | 0.0000012 | R5.10.13 | |
| 2 | 呉共済病院 | 呉市西中央2丁目3-28 | 廃棄物焼却炉 | 151.0 | Kg/hr | - | - | 5 | - | - | - | - | 休止中 |
| 3 | クリーンセンターくれ | 呉市広多賀谷3丁目3番地内 | 廃棄物焼却炉 | 5,283.0 | Kg/hr | 0.0087 | R5.7.4 | 0.1 | 0.027 | R5.7.5 | - | - | 熔融炉へ |
| 4 | クリーンセンターくれ | 呉市広多賀谷3丁目3番地内 | 廃棄物焼却炉 | 5,283.0 | Kg/hr | 0.025 | R6.3.19 | 0.1 | 0.0097 | R6.3.19 | - | - | 熔融炉へ |
| 5 | クリーンセンターくれ | 呉市広多賀谷3丁目3番地内 | 廃棄物焼却炉 | 5,283.0 | Kg/hr | 0.010 | R6.1.9 | 0.1 | 0.049 | R6.1.10 | - | - | 熔融炉へ |
| 6 | クリーンセンターくれ | 呉市広多賀谷3丁目3番地内 | 廃棄物焼却炉 | 1,375.0 | Kg/hr | - | - | 5 | 0.0000031 | R5.9.6 | 0.40 | R6.3.6 | 共通煙突 |
| 7 | クリーンセンターくれ | 呉市広多賀谷3丁目3番地内 | 廃棄物焼却炉 | 1,375.0 | Kg/hr | - | - | 5 | | | | | |
| 8 | 中国労災病院 | 呉市広多賀谷1丁目5-1 | 廃棄物焼却炉 | 170.0 | Kg/hr | - | - | 10 | - | - | - | - | 休止中 |
| 9 | (有)栄晃 | 呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3 | 廃棄物焼却炉 | 187.5 | Kg/hr | - | - | 10 | - | - | - | - | 休止中 |
| 10 | (有)栄晃 | 呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3 | 廃棄物焼却炉 | 187.5 | Kg/hr | - | - | 10 | - | - | - | - | 休止中 |
| 11 | (有)栄晃 | 呉市川尻町大字川尻才の谷5138-3 | 廃棄物焼却炉 | 515.0 | Kg/hr | 0.64 | R5.10.31 | 5 | 0.37 | R5.11.22 | 0.062 | R5.11.1 | |
| 12 | 芸予環境衛生センター | 呉市豊町大長字小柳6329-1 | 廃棄物焼却炉 | 875.0 | Kg/hr | 3.0 | R5.9.6 | 10 | 0.14 | R5.9.6 | 1.0 | R5.9.1 | |
| 13 | 芸予環境衛生センター | 呉市豊町大長字小柳6329-1 | 廃棄物焼却炉 | 190.0 | Kg/hr | - | - | 10 | - | - | - | - | 休止中 |
| 14 | 長門大和建設(株)石持工場 | 呉市倉橋町石持153-1 | 廃棄物焼却炉 | 179.0 | Kg/hr | - | - | 5 | - | - | - | - | 休止中 |
| 15 | 長門園 | 呉市倉橋町4818番地 | 廃棄物焼却炉 | 600.0 | Kg/hr | 0.038 | R5.8.2 | 10 | 0.00050 | R6.8.3 | - | - | |
| 16 | 寺本環境(株) | 呉市広多賀谷3丁目6-2 | 廃棄物焼却炉 | 61.0 | Kg/hr | 1.0 | R6.3.14 | 5 | 1.6 | R5.3.14 | - | - | |

注1) 燃え殻及びばいじんに含有されるダイオキシン類については、埋立処分等を行う場合に処理基準(3ng-TEQ/g)が設定されている。

注2)「-」は、測定対象外であることを表す。

令和5年度事業者によるダイオキシン類測定結果(排水)

| 番号 | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 排水濃度 (pg-TEQ/L) | 採取年月日 | 排出基準 (pg-TEQ/L) | 備考 |
|----|--------------|-------------|---------|--------------------|----------|--------------------|-------|
| 1 | 王子マテリア(株)呉工場 | 呉市広末広2丁目1-1 | 漂白施設 | 0.0057 | R5.10.13 | 10 | 総合排水口 |
| | | | 漂白施設 | | | | |