



広島県立県民の浜輝きの館イベントホール天井落下事故について

令和6年7月17日（水）、広島県が設置をしている、県民の浜輝きの館イベントホールの天井が落下したとの報告がありました。

天井の状況について詳細に調査を行ったうえで、今後の修繕方法について早急に広島県及び指定管理者と検討いたします。

なお、現在、イベントホールは立入を禁止しております。

1 事故発生推定日

令和6年7月17日（水）

2 事故発見時の状況

令和6年7月17日（水）16時50分ごろ、県民の浜スタッフがイベントホールに入室したところ、天井から60センチメートルほどの石膏ボードが落下しているのを確認し、当日17時ごろ、呉市へ連絡が入りました。

なお、発見時利用者はおらず、怪我人はありませんでした。

落下物



天井の様子

