

仕 様 書

- 1 件 名 農作物加工センター 食肉処理場エアコン
- 2 数 量 冷暖房空調機 3組（規格は別紙のとおり）
- 3 納入期限 令和7年8月29日（金）
納入日は、事前に農林水産課と協議のうえ決定する。
- 4 納入場所 農産物加工センター 食肉処理場（呉市倉橋町563番地）
- 5 設置工事 納入者において、既存空調機及び室外機の架台等（F40DTP-W）を撤去（廃棄含む）の上、室内機及び室外機（架台含む）を設置すること。
- 6 撤去作業 空調機更新の撤去に要した処分費用並びに法令に定められた手続き費用を見積りに含み、発注者へ提出すること。
- 7 検収受領 空調機設置完了後、直ちに市担当者の立会いのもとで試運転を行い、使用可能な状態にして引き渡すこと。
- 8 保証期間 保証は、引渡し後1年間とし、メーカーの責任による故障・損傷又は性能の低下が生じた場合は、改良品と交換しなければならない。
また、保証 期間後における故障等についても、市職員の連絡により対応すること。
- 9 担 当 課 農林水産課（電話：25－3338）
- 10 その他
 - (1) 見積書を提出する前に必ず現地を確認すること。
その際、事前に農林水産課（電話25－3338）に連絡し、日程調整を行い 現地確認すること。
 - (2) 参考品以外で見積を提出する前に農林水産課に予め承認を得ること。
 - (3) 参考品以外で参加する場合は、見積書を提出する前に製品の仕様・規格を明示した資料（製品カタログ等）を農林水産課に提出し、承認を得ること。
 - (4) 納入に際して、写真（納入前、作業中、納入後）を担当課へ提出すること。
 - (5) 不明、疑問な点は、農林水産課に問い合わせること。

【空調機器（規格）】

別紙

品名 冷暖房エアコン（壁掛けタイプ）

機器仕様 電源：単相200V
冷房能力：5.6KW
暖房能力：6.7KW
その他：ワイヤードリモコン


数量 3組

参考品 冷暖房空調機（室外機含む）

SRK-4025T2-W 三菱電機

RAS-AJ56R2-W 日立

CS-564DEX2-W パナソニック



機器表	
記号	
AC-1	
K-1	

(C)

(B)

(A)

