

安浦中学校特別活動教室空調機器 仕様書


- 1 品名 安浦中学校特別活動教室空調機器
- 2 数量 1 式
- 3 納入場所 呉市立安浦中学校（呉市安浦町中央 4 丁目 2 番 1 号 電話：8 4－5 1 5 1）
- 4 納入期限 令和 8 年 1 1 月 3 0 日（月）
※据付に伴う電気工事については、本契約に含まない。
別途電気工事との調整が必要となるため、納入日は協議のうえ学校施設課が指示する日とする。

5 購入内訳


	品名	数量	能力	設置場所	参考品
1	冷暖房エアコン・天吊形 (同時ツイン)	1 組	3 相 2 0 0 V 冷房 20.0KW 暖房 22.4KW	室内機： 2 階 特別活動教室 1 式 室外機： 校舎背面地上 1 台	・三菱(電):PCZX-ZRMP224K6 ※耐重塩害仕様

6 条件等

- (1) 空調機器の設置場所については、別紙図面を参照すること。
- (2) 室内機から室外機等への配管のため、教室の窓ガラス 1 枚をポリカーボネート板等に交換すること。（ただし、防火施設に係る部分はアルミパネルによる改修とする）
- (3) 設置に伴う電気・排水については、スリムカバーダクトやドレインソケット等を使用すること。また、配管・配線類には化粧カバーを施すこと。
- (4) 個別リモコンについては、ワイヤードリモコンとする。
- (5) 既存の集中コントローラーとの接続は行わないこととする。
- (6) 搬入・足場仮設費等は本契約に含むこととする。
- (7) 室外機本体に安全ネットを設置すること。
- (8) 室外機用フェンスについては、設置不要とする。
- (9) 円滑な設置のため、別途関連業者（電気設備工事請負業者等）と十分な調整を行うこと。
- (10) 保全に関する資料を 1 部提出すること。なお、保全に関する資料とは、取扱説明書・保証書を指す。
- (11) 児童生徒の安全確保等のため、学校活動について学校と連携を図ること。
- (12) 「納入製品内訳書」を契約後すみやかに提出すること。
- (13) 現地調査が必要な場合は、学校施設課（電話：25-3587）にその旨連絡のうえ、学校と日時を調整すること。
- (14) 本仕様書に疑義がある場合は、学校施設課職員と協議し、その指示に従うこと。



第 1 図 安浦中学校施設配置図 (S=NON)



第 2 図 安浦中学校管理教室棟平面図 (S=NON)