

仕 様 書

- 1 品 名 呉市三坂地保育所保育室等空調機器一式
- 2 数量 冷暖房空調機一式（規格は別紙のとおり）
- 3 納入期限 令和8年9月11日（金）
納入日は，事前にこども施設課と協議のうえ決定する。
- 4 納入場所 呉市三坂地保育所保育室及び事務室（呉市広塩焼1丁目2番19号）
- 5 設置工事 納入者において，既存空調機及び室外機の架台を撤去（廃棄含む）の上，
室内機及び室外機(架台を含む)を設置すること。
設置において，既存の電源及びリモコンケーブルは再利用するものとし，
冷媒管及びドレンパイプは交換するものとする。
- 6 撤去作業 空調機更新の撤去に要した処分費用並びに法令に定められた手続き費用
を見積りに含み，産業廃棄物として処分したマニフェストの写し及び回収
した冷媒ガスの取引証明書を発注者へ提出すること。
- 7 検収受領 空調機設置完了後，直ちに市担当者又は保育所長立会いのもとで試運転
を行い，使用可能な状態にして引き渡すこと。
- 8 保証期間 保証は，引渡し後1年間とし，メーカーの責任による故障・損傷又は性
能の低下が生じた場合は，改良品と交換しなければならない。また，保証
期間後における故障等についても，市職員の連絡により対応すること。
- 9 担 当 課 こども施設課 施設グループ（電話：25-3371）
- 10 その他
 - (1) 入札参加申請書等を提出する前に必ず現地を確認すること。
その際，事前に担当課に連絡し，日程調整を行い現地確認すること。
 - (2) 参考品以外で入札に参加する場合は，入札参加申請書等を提出する前に，
製品の仕様・規格を明示した資料（製品カタログ等）を担当課に提出し，
承認を得ること。
 - (3) 納入に際して，写真（納入前，作業中，納入後）・納入製品内訳書を
担当課へ提出すること。
 - (4) 不明，疑問な点は，担当課に問い合わせること。

【空調機器（規格）】

番号	品名	機器仕様	数量	参考品
1	冷暖房エアコン (壁掛けタイプ)	電 源：単相 200V 冷房能力：5.6KW 暖房能力：6.3KW その他：ワイヤードリモコン	1組	冷暖房空調機（室外機含む） PKZ-ERMP63SK6 三菱電機 RPK-GP63RSHJ7 日立 SSRA63DV ダスキン
2	冷暖房エアコン (天吊りタイプ)	電 源：三相 200V 冷房能力：5.0KW 暖房能力：5.6KW その他：ワイヤードリモコン	1組	冷暖房空調機（室外機含む） PCZ-ERMP56K6 三菱電機 RPC-GP56RSH11 日立 SSRH56DT ダスキン
3	冷暖房エアコン (天吊りタイプ)	電 源：三相 200V 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW その他：ワイヤードリモコン	1組	冷暖房空調機（室外機含む） PCZ-ERMP80K6 三菱電機 RPC-GP80RSH11 日立 SSRH80DT ダスキン
4	冷暖房エアコン (天吊りタイプ)	電 源：三相 200V 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW その他：ワイヤードリモコン	1組	冷暖房空調機（室外機含む） PCZ-ERMP160K6 三菱電機 RPC-GP160RSH11 日立 SSRH160D ダスキン