

無停電電源装置（UPS）外（その2）仕様書

1 品名 無停電電源装置（UPS）外（その2）

2 数量 1式

メーカー及び品番を指定するものとする。

【内 訳】

(1) 無停電電源装置（UPS）

G S ユアサインフラシステムズ 5.0kVA SAU-A502SS11 : 1台

(2) 増設バッテリー（UPS）

G S ユアサインフラシステムズ SAU-A502SS11用 SAB-A52 : 1台

3 納期及び納入場所

(1) 納期：令和6年2月29日

(2) 納入場所： 呉市青山町5番2号 宮原浄水場

4 その他事項

(1) 新品であること。

(2) 既設UPS本体及び既設UPS増設バッテリー等を後日回収し、廃棄については関係法令を厳守し、受注者が責任を持って行うこと。

(3) 取り付け作業は不要。

(4) 呉市上下水道局の指定する場所に納入すること。

(5) 疑義のある場合は、浄水課施設維持グループ（電話:26-1680）に問い合わせること。