

# 消防ホース（50mm，65mm）仕様書

呉市消防局

## 1 総則

本仕様書は、呉市消防局が購入する消防ホース（50mm，65mm）（以下「ホース」という。）について定めるものである。

## 2 数量 1式

## 3 購入内訳

品名	使用圧	長さ	ホース色	数量	参考品
ホース（65mm）	1.6MPa	20m	白	73本	帝国繊維（株） 「NEWマイティA」
ホース（50mm）	1.6MPa	20m	白	22本	帝国繊維（株） 「NEWマイティA」
耐圧性ホース（65mm）	2.0MPa	20m	赤	8本	帝国繊維（株） 「SP-H-S」
耐久性ホース（50mm）	1.6MPa	20m	ベージュ	16本	帝国繊維（株） 「プロファイターA」 （耐摩耗性・耐熱性向上のため、アラミド繊維を使用）

※本仕様におけるホース色の「ベージュ」は、実際のホースの色合いを示すもので、色合いに関する事項については、担当者と事前に協議すること。

## 4 共通仕様

- ホースは、日本製であり、参考品と同等以上の性能を有するものとする。
- ホース及び結合金具については、消防法第21条の2に定める検定に合格し、その旨の表示が付されていること。
- ホース及び結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものの表示（消）及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した表示（NS）が付されていること。
- 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した表示（認）が付されていること。
- ホースには、不慮の事故等によりホースが外傷を受けて使用できなくなった場合、速やかにホースの交換ができるよう、納入後1年間（耐久性ホース（50mm）については納入後2年間）の保険が付され、保険番号が明記されていること。
- ジャケットの織り組織は平織り又は綾織りとし、耳部補強が施してあること。

- (7) 結合金具は軽合金製の町野式とし、ホースと結合金具の接続は、リング締めとすること。
- (8) ホース結合部保護のため、ホースの両端に20cm以上の保護布を取り付けること。
- (9) 購入分と同等数の廃品ホースを引き取ること。
- (10) その他、本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、担当者の指示を受けること。

## 5 納入等

- (1) 納入期限 令和9年2月19日（金）
- (2) 納入場所 呉市西中央3丁目1番9号  
呉市消防局警防課

## 6 問合せ

- (1) 仕様に関する問合せ  
呉市消防局警防課  
TEL（0823）26-0312 担当：久保
- (2) 契約に関する問合せ  
呉市消防局消防総務課管理係  
TEL（0823）26-0304 担当：山下